



認定番号 0611-02202-35

認定合格証

金属製足場板

BAN-4025H (BAN-3625H, BAN-3025H, BAN-2025H, BAN-1025H, BAN-3525H,
BAN-2525H, BAN-1525H, BAN-4025HA, BAN-3625HA,
BAN-3025HA, BAN-2025HA, BAN-1025HA, BAN-3525HA,
BAN-2525HA, BAN-1525HA)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成18年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代第1工場)

社団法人 仮設工
会 長 尾



試験成績書




総数 13頁中の 6頁
試験番号 0611-02202-3501

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 金属製足場板 BAN-4025H 5枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、第8章金属製足場板による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

たわみ及び曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重 0.98 kN 時の鉛直たわみ mm	8.3	7.9	8.0	7.9	8.0	-
強度 kN	3.72	3.76	3.77	3.80	3.90	3.79
認定基準による値	鉛直たわみ 11mm 以下 強度 2.95 kN 以上					

(構造図)



4	スベリ止め材	ホットメルト	
3	補脚材	SPDC	11.2
2	ハリ材	SPCC	11.0
1	床材	高張力鋼板	11.0
品番	品名	材質	寸法