



認定番号 0811-02204-42

認定合格証

階段枠

FNK-17AK (MNK-17AK)

FNK-15AK


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成20年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代工場)

社団法人 仮設
会長 鈴木



試験成績書



総数 30頁中の 14頁
試験番号 0811-02204-4202

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 階段枠 FNK-17AK 3台
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、階段枠による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) 踏み板及び支持材のたわみ試験

供試体 No.	1	2	3
荷重 1.96 kN 時の 鉛直たわみ mm	合成たわみ 12.3	合成たわみ 12.6	合成たわみ 12.8
踏み板のみのたわみ	5.4	5.5	5.7
認定基準による値	合成たわみ 25mm 以下 踏み板のみのたわみ 15mm 以下		

(2) 支持材の曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度 kN	10中止	10中止	10中止	-
認定基準による値	4.90 kN 以上			

構造図

